

**02.05.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Культуры, 20-В) в период с 22.04.2019 г. по 26.04.2019 г.»**

**Уважаемые жители дома!**

**В Вашем доме с 22.04.2019 г. по 26.04.2019 г. проведены следующие работы:**

- На тепловой рамке дома прочищены и промыты фильтры на отопление квартир верхней зоны Ø65 фланцевый - 1 шт., на отопление квартир нижней зоны, подвала и нежилых помещений Ø50 фланцевые - 3 шт.;
- В холле 9-го этажа, на технологические проёмы в обшивке гипсокартонной стены, для обеспечения доступа к инженерным системам установлены лючки - 2 шт. (200x200).
- В котельной дома:
  - промыт специальным раствором от накипи теплообменник котла №3;
  - заменены прокладки – 16 шт. между коллектором и теплообменником котла №3;
  - уплотнены асбестовым шнуром неплотности в обмуровке котлов №1, №2.