

**20.05.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Ляпунова, 16)
13.05.2019 г.»**

Уважаемые жители дома!

В вашем доме 13.05.2019 г. проведены следующие работы:

- В котельной дома прочищены и промыты фильтры на рециркуляции горячей воды - Ø32резьбовый - 1 шт., на подмес горячей воды после баков - Ø50резьбовый - 1 шт., на подаче отопления с рамки на квартиры, нежилые помещения и места общего пользования - Ø65 фланцевые - 3 шт.;
- В котельной дома на котлах №1, 2 заменены реле давления - 2 шт.;
- Проведены работы по восстановлению отслоившейся плитки ступеней крыльца на входе в дом со стороны лицевого фасада – 9 м.п.