

**10.06.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Культуры, 22-Б) в период с 03.06.2019 г. по 07.06.2019 г.»**

**Уважаемые жители дома!**

**В Вашем доме с 03.06.2019 г. по 07.06.2019 г. проведены следующие работы:**

- На проезжей части дороги со стороны лицевого дома (возле ГРП) заделана холодным асфальтом выбоина в асфальтовом покрытии;
- В подвале дома на дренажном насосе заменены непригодные к дальнейшей эксплуатации кабель подключения и штекер;
- В холлах 2 - 22 этажа дома корп.№1 и 2 прочищены и промыты фильтры на рамках отопления квартир - Ø25резьбовые - 205 шт.;
- В бойлерной дома прочищены и промыты фильтры на оброте теплоносителя из теплообменника подогрев горячей воды нижней зоны – Ø100фланцевый - 1 шт., на циркуляции горячего водоснабжения нижней зоны - Ø11/4резьбовый - 1 шт., на подаче холодной воды на подогрев нижней зоны - Ø65фланцевый - 1 шт.;
- В котельной дома прочищены и промыты фильтры на оброте отопления квартир корп.№1, корп.№2 - Ø150фланцевые - 2 шт., на оброте теплоносителя из теплообменника подогрев горячей воды верхней зоны - Ø100фланцевый - 1 шт., на циркуляции горячего водоснабжения верхней зоны - Ø11/4резьбовый - 1 шт., на подаче холодной воды на подогрев верхней зоны -Ø65фланцевый - 1 шт., на подаче холодной воды на котельную в т.ч. подпитка отопления - Ø65фланцевый -1 шт.;
- Выполнена термоизоляция на котлах и обще-котловом контуре;
- Корп.№1, в холлах 2 - 13-го этажа и корп.№2 в холлах 2 - 22 этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов - 66 шт. (уборка пыли, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В паркинге дома проведена плановая мойка пола поломоечной машиной с применением моющего и дезинфицирующего средства - 30%.