

08.07.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Культуры, 22-В) в период с 01.07.2019 г. по 05.07.2019 г.»

Уважаемые жители дома!

В вашем доме с 01.07.2019 г. по 05.07.2019 г. проведены следующие работы:

- В котельной дома прочищены и промыты фильтры на оброте теплоносителя из теплообменника подогрева горячей воды нижней зоны Ø100 фланцевый - 1 шт., на циркуляции горячего водоснабжения верхней зоны Ø11/4резьбовый - 1 шт., на подаче холодной воды на котельную в т.ч. подогрев верхней зоны – Ф65 фланцевый - 1 шт. фланцевый, на подаче холодной воды на подогрев нижней зоны Ø65 - 1 шт. фланцевый, на оброте отопления нежилых помещений Ø80 фланцевый - 1 шт., на оброте отопления котельной Ø1" резьбовый - 1 шт.;
- В подвале дома под.№2 очищены и промыты дренажные приямки - 3 шт.;
- В под. №2 восстановлена оторванная ручка на двери лифтового холла 6-го этажа;
- В холле 12-го этажа в светильнике освещения замены лампы и стартёры;
- В паркинге дома (на выходе из под. №1) восстановлен обрушившейся светильник освещения;
- В холлах 8-17 этажа дома под. №1 прочищены и промыты фильтры на рамках отопления квартир - Ø25 резьбовые - 40 шт.
- В котельной дома прочищены и промыты грязевики на оброте отопления квартир под. №1, под. №2 - 2 шт.;
- В местах общего пользования и технических помещениях дома под. №1, 2 проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей, подтяжка стяжек ручек;
- В паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей, смазка петель ворот;
- На придомовой территории дома проведен покос газонокосилкой травы на газонах - 50%.