

**12.08.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Арх.Алёшина, 5) 6 августа 2019 г.»**

- Проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В местах общего пользования и технических помещениях дома, проведен плановый осмотр состояния светильников, замена ламп, в трёх светильниках заменена держателей ламп.