

12.08.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Тринклера, 9) 7 августа 2019 г.»

- На спринклерной системе пожаротушения в холле 2-го этажа заменен спринклер.