

12.08.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Александровский, 69-Д) 7 августа 2019 г.»

- Проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли пылесосом в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В местах общего пользования и технических помещениях дома, проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.