

19.08.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Сумская, 130-Г) 14 августа 2019 г.»

- Устранён засор песком и строительными остатками лежаков канализации в под.№1, прочищен выпуск в колодец, проведена ревизия всех лежаков и колодцев наружной канализации.