

**27.08.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Сумская, 130) 21 августа 2019 г.»**

- Устранён засор песком и строительными остатками лежаков канализации в под. №1, прочищен выпуск в колодец, проведена ревизия всех лежаков дома и колодцев наружной канализации.