

**29.07.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Александровский,
67) 26 июля 2019 г.»**

- В подвале дома устранён засор песком и строительными остатками лежаков канализации прочищены и промыты все лежаки (с частичной разборкой) и выпуски в колодцы наружной канализации.