

29.07.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Культуры, 22-Б) в период с 22.07.2019 г. по 26.07.2019 г.»

- В котельной дома промыты специальным химическим раствором от накипи внутрикотловые контуры котлов №1, №2, №3.