

16.09.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Старицкого, 23-А) в период с 09.09.2019 г. по 13.09.2019 г.»

- В котельной дома выполнены следующие работы:
 - заменены уплотнительные прокладки на 12-ти теплообменниках котлов - 80 шт.;
 - теплообменники котлов - 12 шт. промыты специальным раствором от накипи;
 - заменены блоки розжига на котлах - 3 шт.;
 - проведена настройка автоматики котельного оборудования;
 - в блоках управления модулями котлов заменены переключатели 22х31 - 2 шт.