

30.09.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Волонтёрская, 8-А) в период с 16.09.2019 г. по 27.09.2019 г.»

- В котельной дома выполнены следующие работы:
 - заменены уплотнительные прокладки на 21-м теплообменнике котлов - 126 шт.;
 - теплообменники котлов - 21 шт., промыты специальным раствором от накипи;
 - заменены блоки розжига на котлах - 7 шт.;
 - перепаяны 4 теплообменника котлов;
 - проведена настройка автоматики котельного оборудования;
- В подвале дома, под. №1 устранён засор бытовыми отходами лежачков канализации, прочищен выпуск в колодец и колодцы наружной канализации - 2 шт.