

18.11.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Александровский, 69-Д) 15-го ноября 2019 г.»

- В подвале дома под.№4 устранён засор лежачка канализации бытовым мусором (прочищены, промыты - лежак и выпуск в колодец наружной канализации).