

09.12.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Арх.Алёшина, 5) 3-го декабря 2019 г.»

- В местах общего пользования и технических помещениях дома, проведен плановый осмотр состояния светильников освещения, замена ламп и заменена держателя лампы в светильнике освещения в помещении поста охраны;
- Проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).