

**13.01.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Александровский, 69-Д) в период с 02.01.2020 г. по 11.01.2020 г.»**

- В подвале дома под.№4 устранён засор лежачка канализации бытовыми отходами (прочищены, промыты - лежак и выпуск в колодец наружной канализации);
- В местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей, смазка замков.