

**20.01.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Александровский, 67) 16 января 2020 г.»**

- Проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- В холлах 1-9-го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 18 шт. (уборка пыли в шкафах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).