

20.01.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Культуры, 20-В) 17 января 2020 г.»

- В котельной дома заменен участок трубопровода Ø76, два отвода и резьба на подаче горячего водоснабжения на дом от теплообменника №1 верхней зоны;
- В паркинге дома проведена плановая очистка и промывка от песка и ила дренажных лотков и приемка;
- Проведена профилактическая прочистка и промывка колодцев и лотков наружной канализации дома.