

**10.02.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Тринклера, 9) в период с 03.02.2020 г. по 07.02.2020 г.»**

- В местах общего пользования дома очищена от загрязнений и обработана смазкой уплотнительная резина дверных заполнений - 60 шт.;
- В холлах 2 - 24-го этажей проведено плановое обслуживание распределительных этажных электрошкафов - 46 шт. (уборка пыли пылесосом, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).