

02.03.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Арх.Алёшина, 5) 25-го февраля 2020 г.»

- В местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников освещения и замена ламп, в помещении поста охраны в светильнике освещения заменен ламподержатель;
- Проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).