

10.03.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Сумская, 130-Г) в период с 02.03.2020 г. по 06.03.2020 г.»

Уважаемые жители дома!

В вашем доме с 02.03.2020 г. по 06.03.2020 г. проведены следующие работы:

- В холлах этажей дома под.№1-3 проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов - 42 шт. (уборка пыли, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- Проведено плановое обслуживание электрощитовых дома -2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В местах общего пользования, технических помещениях дома и на придомовой территории проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- В паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников;
- В холле 3-го этажа, под.№1 заменен датчик движения;
- В подвалах дома под.№1-3 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации, выпусков в канализационные колодцы;
- Проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев - 6 шт. наружной канализации дома под.№1-3.