

10.03.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Тринклера, 9) 5-го марта 2020 г.»

- Проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников, замена ламп и стартеров, в холле 17-го этажа в светильнике освещения заменен ламподержатель;
- В паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.