

21.04.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Арх.Алёшина, 5) 15-го апреля 2020 г.»

- Проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В шкафу управления насосной станцией дома заменено реле контроля напряжения.