

18.05.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Минская,49) в период с 12.05.2020 г. по 15.05.2020 г.»

Уважаемые жители дома!

В вашем доме с 12.05.2020 г. по 15.05.2020 г. проведены следующие работы:

- В бойлерных дома под.№1, под.№2:
 - почищены фильтры на подаче холодной воды на подогрев нижней зоны (ввод в бойлерные) –Ø40резьбовые - 2 шт., на циркуляции (обрат) горячей воды нижней зоны Ø25резьбовые - 2 шт., перед баками гидроаккумуляторами - Ø40резьбовые - 2 шт.;
 - проведена ревизия (разборка, чистка, смазка) трёхходовых кранов - 11 шт.;
 - проведена подкачка рабочего давления в компенсационных баках – 4 шт.;
 - прочищены и промыты трапы дренажной системы – 2 шт.
- В котельных дома под.№1, под.№2:
 - почищены фильтры на подаче холодной воды на подогрев верхней зоны (ввод в котельные) – Ø40 резьбовые - 2 шт., на циркуляции (обрат) горячей воды верхней зоны Ø25 резьбовые - 2 шт., перед баками гидроаккумуляторами - Ø40 резьбовые - 2 шт.;
 - проведена подкачка рабочего давления в расширительных баках: сетевого контура от коллектора – 4 шт., котлового контура - 4 шт., исходной воды перед теплообменниками - 2 шт.;
 - проведена ревизия (разборка, чистка, смазка) трёхходовых кранов - 12 шт.