

13.07.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Целиноградская,50-Е) в период с 06.07.2020 г. по 10.07.2020 г.»

Уважаемые жители дома!

В вашем доме с 06.07.2020 г. по 10.07.2020 г. проведены следующие работы:

- В подвале дома, под.№1-2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации и выпусков в канализационные колодцы;
- Проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев наружной канализации дома - 4 шт.;
- В тепловом пункте дома прочищены и промыты фильтры на подаче отопления на дом фланцевый Ø150 - 1 шт., на обрате отопления из дома фланцевый Ø150 - 1шт, на подаче теплоносителя на теплообменник фланцевый Ø50-1 шт., на обрате теплоносителя с теплообменника фланцевый Ø50 - 1 шт., на рециркуляции горячего водоснабжения резьбовыйØ25-1 шт.