

27.07.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Тринклера, 9) 20-го июля 2020 г.»

- В холлах 2-4 этажей проведено плановое обслуживание распределительных этажных электрошкафов - 6 шт. (уборка пыли, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- Проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации дома и выпусков в канализационные колодцы.