

**14.09.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Арх.Алёшина, 5) в период с 07.08.2020 г. по 11.09.2020 г.»**

**Уважаемые жители дома!**

**В вашем доме с 07.08.2020 г. по 11.09.2020 г. проведены следующие работы:**

- В местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников освещения и замена лам. В светильнике освещения холла 1-го этажа, под.№1 заменен держатель ламп;
- Проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В тепловом пункте дома прочищены и промыты фильтры на подаче теплоносителя на теплообменник фланцевый Ø100 - 1 шт., на подаче холодной воды на теплообменник фланцевый Ø65-1 шт., на подача горячей воды на дом фланцевый Ø65 - 1 шт., на рециркуляция горячей воды резьбовый Ø32 - 1 шт., подача отопления фланцевый Ø100 - 2 шт., фланцевый Ø125 - 1 шт., на обрате отопления фланцевый Ø100 - 1 шт., резьбовый Ø32 - 1 шт., на подаче отопления на нежилые помещения резьбовый Ø32 - 1 шт., резьбовый Ø20 - 1 шт. На рамке отопления прочищены и промыты грязевики - 2 шт.