

21.09.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Александровский, 69-Д) в период с 14.09.2020 г. по 18.09.2020 г.»

- В тепловом пункте и в подвале дома прочищены и промыты фильтры на системе отопления, горячего и холодного водоснабжения:
 - фланцевые Ø150 - 1 шт., Ø125 - 1шт., Ø100 - 3 шт.,
 - резьбовые Ø1"- 1 шт., Ø11/2" - 1 шт.,
 - на рамке отопления дома прочищены и промыты грязевики - 2 шт.;
- В насосной дома прочищен и промыт фильтр на вводе холодного водоснабжения - фланцевый Ø100 - 1 шт.