

**12.10.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Ощепкова, 16-А) в период с 05.10.2020 г. по 09.10.2020 г.»**

- Проведена плановая Государственная поверка приборов учёта тепла на отопление дома: Ø50фланцевый - 1 шт., Ø40резьбовый - 2 шт.;
- В подвале дома под.№2 заменено реле сухого хода циркуляционного насоса повышения давления холодного водоснабжения.