

04.11.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Ляпунова,16) в период с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г.»

Уважаемые жители дома!

В вашем доме с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. проведены следующие работы:

- Проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации дома и выпусков в колодцы наружной канализации.
- Проведена профилактическая прочистка и промывка колодцев бшт. и лотков наружной канализации.
- В ГРП дома заменен корректор природного газа, на корректор, оснащённый модемной связью - Комплекс «Флоутек-ТМ-2-3-8»;
- В котельной дома в узле бесперебойного электропитания газового клапана заменена аккумуляторная батарея;
- В паркинге дома проведена плановая очистка и промывка от песка и ила дренажных лотков, труб и приемков;
- Заменены стеклопакеты в дверных полотнах, дверей выходов из холлов 2-го и 12-го этажей на холодные зоны.