

23.11.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Культуры, 22-В) в период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г.»

Уважаемые жители дома!

В вашем доме с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. проведены следующие работы:

- В подвале дома, подъезде №2, проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации, выпусков в канализационные колодцы и очистка дренажных приемков - 5 шт.;
- Подъезде №1 в холлах 0, 2, 10-18, 20 и 21-го этажа на проёмы приточной вентиляции установлены жалюзийные решетки – 35 шт.;
- Со стороны лицевого фасада дома подъезде №1 дополнительно закреплена опора наружного освещения;
- В паркинге дома проведена плановая очистка от песка и ила дренажных приемков - 13 шт.;
- В котельной дома промыты специальным раствором от накипи теплообменники системы горячего водоснабжения верхней зоны- 2 шт.;
- Подъезде №2 в холлах 2-22-го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 42 шт. (уборка пыли, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В кабинах грузовых лифтов подъезде №1, №2 заменено защитное покрытие пола из ДВП.