

**30.11.2020г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Арх.Алёшина, 5)
23.11.2020г по 27.11.2020г.»»**

Уважаемые жители дома!

В Вашем доме 23.11.2020г. по 27.11.2020г. проведены следующие работы:

- Проведено плановое обслуживание электрощитовых дома -2 шт (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников освещения и замена ламп. В светильнике освещения холла 1-го этажа, подъезда №2 заменен держатель ламп;
- В местах общего пользования и технических помещениях дома подъезда 1-4 проведена плановая регулировка петель, доводчиков дверей и фурнитуры окон;
- В местах общего пользования дома подъезда 1-4 очищена от загрязнений и обработана смазкой уплотнительная резина оконных заполнений - 89 шт.;
- Для посыпки от наледи пешеходных зон на прилегающей к дому территории закуплена и завезена соль-150 кг.