

21.12.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Ляпунова, д.16) в период с 14.12.2020 г. по 18.12.2020 г.»

- В котельной дома промыты специальным раствором от накипи теплообменники - 2шт. системы горячего водоснабжения.