

28.12.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Целиноградская,50-Е) в период с 21.12.2020 г. по 25.12.2020 г.»

- В тамбурах 1-х этажей на входе в дом заменена изношенная модульная решётка «СОТА» - 1,00 м.кв.;
- На техническом этаже дома подъезда №2 устранена причина течи на лежаке отопления (заменена прокладка на американке -11/4»).