

11.01.2021г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Культуры, 20-В) в период с 04.01.2021г. по 08.01.2021г.»

- Заменён светильник освещения в переходе из дома в паркинг;
- В холле 7-го этажа дома устранена причина течи на рамке отопления кВ.23 (перепакована американка).