

01.03.2021 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Тринклера, 9) в период с 22.02.2021г. по 26.02.2021г.»

Уважаемые жители дома!

В Вашем доме 22.02.2021г. по 26.02.2021г проведены следующие работы:

- Проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации дома и выпусков в канализационные колодцы;
- проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев -2 шт. наружной канализации дома;
- В технической шахте 8-го этажа устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения;
- В технической шахте 13-го этажа устранена причина течи на фильтре грубой очистки горячей воды квартиры 53.