

15.03.2021 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Архитектора Алешина, 5) в период с 08.03.2021г. по 12.03.2021г.»

- В тепловом пункте дома в шкафу управления системой отопления и горячего водоснабжения заменен контроллер ТРМ-32;
- В местах общего пользования и технических помещениях дома подъезд 1-4 проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей.