

22.03.2021 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Тринклера, 9) в период с 15.03.2021г. по 19.03.2021г.»

Уважаемые жители дома!

В Вашем доме 15.03.2021г. по 19.03.2021г. проведены следующие работы:

- Выполнены комплексные измерения и испытания силового электрооборудования дома;
- В паркинге дома проведена плановая очистка и промывка от песка и ила дренажных лотков и приемков;
- На кровле дома восстановлена нижняя петля на металлической входной двери в машинное помещение лифтов (сварка);
- В холлах 2-24 - го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных электрошкафов - 46шт. (уборка пыли, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В холле 15-го этажа дома устранена причина течи на лежаке спринклерной системы пожаротушения.