

02.04.2021 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул.Культуры 22 В) в период с 29.03.2021г. по 02.03.2021г.»

Уважаемые жители дома!

В Вашем доме 29.03.2021г. по 02.04.2021г. проведены следующие работы:

- под.№1 в холлах 2-22 - го этажа и под.2 в холлах 10-22-го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 68 шт (визуальный осмотр, уборка пыли , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- под.2, в холле 13-го этажа в дверном полотне двери выхода на холодную зону заменено разбитое армированное стекло;
- проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 7 шт. наружной канализации дома под.1,2 ;
- под.№1 в холлах 7,15 и 17-го этажа ,под.2 в холле 2-го этажа в светильниках освещения заменены лампы и стартеры;
- в бойлерной заменена перекрывающая задвижка Ф65 на подающем трубопроводе холодного водоснабжения на приготовление горячей воды нижней зоны дома;
- корп.2, на двери выхода на кровлю дома заменен повреждённый цилиндр замка;
- под.2, на входной двери в лифтовой холл 5 –го этажа заменен квадрат ручки;
- на придомовой территории , в местах общего пользования и технических помещениях дома под.№1,№2 проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп и стартеров;
- в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп ;
- проведено плановое обслуживание электрощитовых дома под.№1,2 (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.)