

12.04.2021 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул.Сумская 130 Г) в период с 05.04.2021г. по 09.04.2021г.»

Уважаемые жители дома!

В Вашем доме 05.04.2021г. по 09.04.2021г. проведены следующие работы:

- на техническом этаже дома под.№1 устранена причина течи на лежаке ливневой канализации;
- в местах общего пользования , технических помещениях дома и на придомовой территории проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп; .
- в холле 2-го этажа, под.3 заменен датчик движения;
- в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- на придомовой территории дома заменен разбитый светильник наружного освещения «Шар» -1 шт;
- в холлах этажей дома под.1-3 проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов - 42 шт (уборка пыли , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- проведено плановое обслуживание электрощитовых дома -2 шт (уборка пыли в вводно - распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).