Информация о работах, проведенных на доме (ул.Культуры 22 Б) в период с 26.04.21 по 30 04.21 :

Уважаемые жильцы дома, 26.04.21 в период с 26.04.21 по 30 04.21 проведены следующие работы:

- в паркинге дома восстановлена (сварка) повреждённая решетка на дренажном приямке;
- проведена плановая Госповерка прибора учёта холодной воды на подогрев воды верхней зоны , установленного в котельной дома;
- в котельной дома заменены участки лежака ф 76 мм подачи холодного водоснабжения на подогрев воды на верхнюю зону между фланцами перерывающих задвижек до и поле прибора учёта воды – 1,2 м;
- в подвале дома корп. № 1 ,корп.№2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков внутридомовой канализации , выпусков в канализационные колодцы и очистка дренажных приямков - 11 шт;
- проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 6 шт. наружной канализации дома корп. № 1, №2 .