

**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Культуры 20 В) в период с 24.05.21 по 28. 05.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, 24.05.21 в период с 24.05.21 по 28. 05.21 проведены следующие работы:**

- в насосной дома заменена повреждённая мембрана в баке – гидроаккумуляторе холодного водоснабжения верхней зоны 300л -1 шт;
- на гостевых стоянках со стороны дворового и лицевого фасада дома покрашена разметка парковочных мест;
- в холлах 18 и 19-го этажа заменены светильники освещения -2 шт;
- на придомовой территории, в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп , в светильнике на козырьке со стороны лицевого фасада заменён ламподержатель. В паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- в подвале дома прочищены и промыты фильтры на отопление квартир верхней зоны ф65 фланцевый-1 шт, на отопление квартир нижней зоны, подвала и нежилых помещений ф50 фланцевые- 4 шт., ф25 резьбовые- 4 шт., ф20 резьбовый- 1 шт;
- в холлах 14-24 этажа дома прочищены и промыты фильтры на рамках отопления квартир ф32 резьбовые-19 шт;
- в котельной дома прочищены и промыты фильтры на рециркуляции горячего водоснабжения верхней и нижней зоны ф40 резьбовые-2 шт , на подаче теплоносителя на бойлеры нижней и верхней зоны ф50 резьбовые -2 шт , на сетевом контуре отопления на подаче с котла ф100-фланцевый-1 шт, на обрате отопления квартир верхней зоны (после теплообменников)- ф65 фланцевый-1 шт., на обрате отопления из нежилых помещений и подвала - ф32 резьбовый-1 шт, ф50 резьбовый-2 шт;
- на придомовой территории дома в декоративный вазон высажены цветы- 20 шт;
- в холлах 2-13 этажа дома прочищены и промыты фильтры на рамках отопления квартир ф25 резьбовые- 22 шт.