

Информация о работах, проведенных на доме (ул.Тринклера 9) в период с 17.05.21 по 21. 05.21 :

Уважаемые жильцы дома, 17.05.21 в период с 17.05.21 по 21. 05.21 проведены следующие работы:

- в паркинге дома уровень -1 при долевым участии собственников парковочных мест заменены светильники освещения -20 шт. и энергосберегающие лампы в светильниках освещения на диодные -40 шт;
- в подвале дома заменён лежак рециркуляции горячего водоснабжения верхней зоны ф40 -30 м;
- в подвале дома на лежаке рециркуляции горячего водоснабжения верхней зоны заменён дренажный кран ½»-1 шт;
- в подвале дома на стояке рециркуляции горячего водоснабжения верхней зоны заменёна повреждённая коррозией резьба перед перекрывающим краном и перекрывающий кран ф40-1 шт;
- в насосной дома заменена перекрывающая задвижка Ф50- на бак - гидроаккумулятор холодного водоснабжения нижней зоны №2 .
- в насосной дома заменена повреждённая мембрана на баке - гидроаккумуляторе холодного водоснабжения нижней зоны №2 500л -1 шт.
- в паркинге дома проведена плановая очистка и промывка от песка и ила дренажных лотков и приемков;
- в подвале дома на лежаке рециркуляции горячего водоснабжения верхней зоны ф40 установлена теплоизоляция-31 м;
- в холле 15-го этажа дома устранена причина течи на лежаке спринклерной системы пожаротушения;
- на дворовом фасаде дома заменено покрытие навеса над световым приемком подвала из поликарбоната на покрытие из OSB и битумной черепицы- 11,30 м.кв.
- изготовлены и установлены ручки на кранах пожарного водопровода в шкафах ПК в холлах 8- 24-го этажа - 67 шт.