

Информация о работах, проведенных на доме (ул.Тринклера 9) в период с 10.05.21 по 14.05.21 :

Уважаемые жильцы дома, 10.05.21 в период с 10.05.21 по 14. 05.21 проведены следующие работы:

- в холлах 3-го и 4-го этажа в технологической шахте заменён через перекрытие участок стояка №4 подачи горячего водоснабжения на верхнюю зону ф40 мм – 4,0 м;
- в холле 24-го этажа в технологической шахте заменён участок стояка рециркуляции №4 горячего водоснабжения верхней зоны ф40 мм – 0,5 м;
- в технологической шахте 22-го этажа дома устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения №3;
- в насосной дома заменены повреждённые мембраны на баках - гидроаккумуляторах холодного водоснабжения нижней зоны №1 500л -1 шт., верхней зоны №1 300 л-1 шт.- в паркинге дома уровень -1 при долевом участии собственников парковочных мест заменены светильники освещения -23 шт. и энергосберегающие лампы в светильниках освещения на диодные -46 шт;
- в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;
- в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей .
- в холле 23-го этажа дома устранена причина течи на лежаке спринклерной системы пожаротушения;
- в котельной дома на подающем трубопроводе теплоносителя на теплообменник горячего водоснабжения верхней зоны заменена повреждённая коррозией резьба;
- в насосной дома на подающем трубопроводе на бак-гидроаккумулятор системы холодного водоснабжения верхней зоны заменена повреждённая коррозией резьб.