

Информация о работах, проведенных на доме (ул.Архитектора Алешина,5) в период с 14.06.21 по 18.06.21 :

Уважаемые жильцы дома, 14.06.21 в период с 14.06.21 по 18.06.21 проведены следующие работы:

- в тепловом пункте дома на обратном трубопроводе теплоносителя из теплообменника устранена причина течи на врезке под манометр;
- в тепловом пункте дома прочищены и промыты фильтры на подаче теплоносителя на теплообменник фланцевый ф100-1 шт., на подаче холодной воды на теплообменник фланцевый ф65-1 шт., на подача горячей воды на дом фланцевый ф65-1 шт., на рециркуляция горячей воды резьбовый ф32-1 шт., подача отопления фланцевый ф100-2 шт, , фланцевый ф125-1 шт. , на обрата отопления фланцевый ф100-1 шт, резьбовый ф32-1 шт., на подаче отопления на нежилые помещения резьбовый ф32-1 шт., резьбовый ф20- 1 шт. На рамке отопления прочищены и промыты грязевики-2 шт;
- в насосной дома заменена повреждённая мембрана в баке – гидроаккумуляторе холодного водоснабжения 200л -1 шт;
- со стороны лицевого фасада дома , под.№3 , для преграждения доступа автотранспорту для движения и парковки в пешеходной зоне , установлены декоративные элементы - 4 шт.