

**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Культуры 22, Б) в период с 14.06.21 по 18.06.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, 14.06.21 в период с 14.06.21 по 18.06.21 проведены следующие работы:**

- корп.2 , на посту охраны в холле первого этажа установлена и подключена в работу тревожная кнопка;
- в котельной дома прочищены и промыты фильтры на оброте отопления квартир корп.1,корп.2- ф150 фланцевые-2 шт., на оброте теплоносителя из теплообменника подогрев горячей воды верхней зоны- ф100 фланцевый -1 шт ,на циркуляции горячего водоснабжения верхней зоны - ф 11/4 резьбовый -1 шт., на подаче холодной воды на подогрев верхней зоны-ф65 фланцевый -1 шт . ,на подаче холодной воды на котельную в т.ч подпитка отопления- ф 65 фланцевый-1 шт;
- в бойлерной дома прочищены и промыты фильтры на оброте теплоносителя из теплообменника подогрев горячей воды нижней зоны- ф100 фланцевый -1 шт ,на циркуляции горячего водоснабжения нижней зоны - ф 11/4 резьбовый -1 шт., на подаче холодной воды на подогрев нижней зоны-ф65 фланцевый -1 шт .
- корп.1 на придомовой территории дома (возле ГРП ) на скамейке заменены повреждённые рейки-4 шт;
- на тележке садовой заменена повреждённая камера колеса.
- корп.1,2 в холлах 2-22 этажа прочищены и промыты фильтры на рамках отопления квартир ф25 резьбовые – 201 шт;
- устранён засор бытовым мусором колодца наружной канализации дома корп.№1;
- на придомовой территории дома проведен покос травы на газонах и по периметру дома ;
- на придомовой территории дома проведена подрезка кустарников.