

Информация о работах, проведенных на доме (ул.Культуры 22 В) в период с 07.06.21 по 11.06.21 :

Уважаемые жильцы дома, 07.06.21 в период с 07.06.21 по 11.06.21 проведены следующие работы:

- под. 2, на входной двери в дом («0» этаж) заменен повреждённый цилиндр замка;
- под.1 , в холлах 2 ,22 и 22-го этажа устранены причины течи на стояке пожарного водоснабжения;
- на придомовой территории дома очищены от мусора лотки ливневой канализации – 77 м;
- под.1 , в холле 11-го этажа устранена причина течи на стояке пожарного водоснабжения;
- в паркинге дома проведена плановая очистка от песка и ила дренажных приемков -13 шт.