

**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Старицкого 23 А) в период с 07.06.21 по 11.06.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, 07.06.21 в период с 07.06.21 по 11.06.21 проведены следующие работы:**

- в котельной дома почищены фильтры на подаче холодной воды на теплообменник горячей воды ф 32, резьбовый,-1 шт., на рециркуляция горячей воды ф32 резьбовый -1 шт , на подаче теплоносителя на теплообменник горячей воды ф32, резьбовый -1 шт ., на оброте системы отопления почищен и промыт грязевик;
- в подвале дома проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации , выпусков в канализационные колодцы и дренажных прямков-2 шт;
- проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев -3 шт. наружной канализации дома;
- в насосной дома заменена повреждённая мембрана в баке – гидроаккумуляторе холодного водоснабжения 500л -1 шт.