

Информация о работах, проведенных на доме (ул.Целиноградская ,50 Е) в период с 07.06.21 по 11.06.21 :

Уважаемые жильцы дома, 07.06.21 в период с 07.06.21 по 11.06.21 проведены следующие работы:

- на придомовой территории дома проведен покос травы на газонах и по периметру дома;
- установлена опора и две секции ограждения придомовой территории дома.
- в подвале дома, под.1-2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации и выпусков в канализационные колодцы;
- проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев наружной канализации дома -4 шт;
- в тепловом пункте дома прочищены и промыты фильтры на подаче отопления на дом фланцевый ф150 -1 шт., на обрате отопления из дома фланцевый ф150- 1шт, на подаче теплоносителя на теплообменник фланцевый ф50-1 шт, на обрате теплоносителя с теплообменника фланцевый ф50- 1 шт., на подаче холодной воды на подогрев ф100 фланцевый-1 шт, на рециркуляции горячего водоснабжения - фланцевый ф50 -1 шт., резьбовый ф 40 -1 шт. резьбовый ф25-1 шт;
- в насосной дома заменена повреждённая мембрана в баке – гидроаккумуляторе холодного водоснабжения 100л -1 шт.