

Информация о работах, проведенных на доме (Культуры 22 В) в период с 28.06.21 по 02.07.21 :

Уважаемые жильцы дома, в период с 28.06.21 по 02.07.21 проведены следующие работы:

- под.№1 в холле 2-го этажа на двери выхода на холодную зону отремонтирована ручка, под.№2 в холле «0»-го этажа на входной двери из лестничной клетки заменена ручка;
- под.№2 на входной двери на «0» этаж дома заменен повреждённый замок;
- под.2, в холле 15-го этажа в дверном полотне двери выхода на холодную зону заменено разбитое армированное стекло;
- под.№1 в холлах «0»-го и 13-го этажа ,под.2 в холлах 15-го и 17-го этажа в светильниках освещения заменены лампы и стартеры;
- в котельной дома прочищены и промыты фильтры на оброте теплоносителя из теплообменника подогрева горячей воды верхней зоны ф100 фланцевый -1 шт., на циркуляции горячего водоснабжения верхней зоны ф 11/4 резьбовый -1 шт , на подаче холодной воды на котельную в т.ч.подогрев верхней зоны -ф65 фланцевый -1 шт, на подаче холодной воды на подогрев нижней зоны ф65 фланцевый -1 шт, на оброте отопления нежилых помещений ф80 фланцевый -1 шт . , на оброте отопления котельной ф1» резьбовый -1 шт ., прочищены и промыты на оброте отопления квартир грязевики -2 шт;
- в бойлерной дома прочищены и промыты фильтры на циркуляции горячего водоснабжения нижней зоны ф 1» резьбовый -1 шт , на оброте теплоносителя с теплообменника подогрева горячей воды нижней зоны ф100 фланцевый -1 шт., на подаче холодной воды на подогрев нижней зоны -ф65 фланцевый -2 шт;
- в холлах 2-22-го этажа дома под.1 прочищены и промыты фильтры на рамках отопления квартир - ф25 резьбовые- 44 шт.